

Табела 2.1.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ

Објект који се прикључује	Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система	Коефицијент оптерећења у зимском периоду	Коефицијент резерве у капацитету	Фактор једновремености оптерећења	ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
					(дин/kW)
Са мерењем снаге	0,3	1,3	0,2	0,250	1.215,11
Без мерења снаге	0,3	1,3	0,2	0,150	729,07

Табела 2.2.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ

Напонски ниво мреже	Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система	Коефицијент оптерећења у зимском периоду	Коефицијент резерве у капацитету	Фактор једновремености оптерећења	ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
					(дин/kW)
10 kV	0,3	1,3	0,2	0,400	2.219,41
20 kV	0,3	1,3	0,2	0,400	1.967,98
35 kV	0,3	1,3	0,2	0,500	1.943,70